

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-878
35 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
TERITORINIS SKYRIUS
SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ (SGD) DEGALINĖS
EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

Nr. _____

(data)

Patikrinimą atlikęs pareigūnas: _____ (vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____
(Pavedimo data, Nr.)

Patikrinimo pobūdis: planinis, neplaninis (nereikalingą išbraukti) _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____
(adresas, objekto pavadinimas)

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		X	X	X	
1. Energetikos objektus, įrenginius eksploatuojančių darbuotojų atestavimas					
1.1.	Ar degalinę eksploatuoja juridinis asmuo, kuris turi nustatyta tvarka išduotą galiojantį atestatą (Taisyklių priedo 11 punktas) ir verčiasi atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimu? (DIET 27 p.)				
1.2.	Ar iš degalinę eksploatuojančios įmonės personalo yra paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys (Taisyklių priedo 9 ir 10 punktai), atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? (DIET 29 p.)				
1.3.	Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? (DIET 49 p.)				
2. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimas					
2.1.	Ar degalinę eksploatuojančioje įmonėje yra degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos , kuriose turi būti nurodyti įrenginių veikimo parametrai, jų paruošimo paleisti, leidimo, darbo, stabdymo ir techninės priežiūros tvarka, esant normaliam ir avariniam režimui, remonto, taisymo, bandymo tvarka? (DIET 30 p.)				
2.2.	Ar privalomų turėti degalinę eksploatuojančioje įmonėje instrukcijų sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo. (DIET 30 p.)				
2.3.	Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? (DIET 36 p.)				
2.4.	Ar Valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tikrina juridinio ar fizinio asmens pasirinkta akredituotoji įstaiga? (DIET 37 p.)				
2.5.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų planus (topografines nuotraukas)? (DIET 51 p.)				
3. Degalinės CNG įrenginių techninė priežiūra					
3.1.	Ar CNG įrenginys eksploatuojamas tik nustatytu laiku atlikus jo slėginių indų ir vamzdynų techninės būklės patikrinimą? (DIET 137.1)				
3.2.	Ar pildomas degalinės įrenginių eksploatavimo žurnalas, kuriame degalinę eksploatuojančios įmonės				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	atsakingas kvalifikuotas darbuotojas privalo fiksuoti visus įrenginio gedimus, korpuso pažeidimus, atliktą remontą, ilgalaikes prastovas ir kitą informaciją? (DIET 137.3)				
3.3.	Ar degalinėje naudojamų dujų žarnos bandomos ne rečiau kaip kartą kas pusę metų. (DIET 153)				
4. Degalinės CNG vamzdynų ir jų įtaisų techninė priežiūra					
4.1.	Ar degalinės vamzdynų (už kompresoriaus) ir jų įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami pagal ją eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintus grafikus? (DIET 155 p.)				
4.2.	Ar degalinės įrenginių priežiūros žurnale daromi įrašai apie atliktas išorines apžiūras ir jų rezultatus? (DIET 161 p.)				
4.3.	Ar kas penkeri metai atliekami suslėgtų gamtinių dujų vamzdyno sandarumo bandymai, vamzdžių alkūnių sienelių storio matavimai neardomosios kontrolės metodais, kurių rezultatai įforminti aktu? (DIET 162 p.)				
4.5.	Ar uždaramųjų įtaisų, reguliatorių, apsauginių vožtuvų, atbulinių vožtuvų ir kitų įtaisų techninė priežiūra atliekama, ne rečiau kaip kas šeši mėnesiai, o remonto ar bandymo rezultatai fiksuojami degalinės įrenginių eksploatavimo žurnale (DIET 167 p.)				
5. Kompresorių techninė priežiūra					
5.1.	Ar kompresorių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (DIET 170 p.)				
5.2.	Ar degalinėje yra reikiama dujų kompresorių dokumentacija? (DIET 171 p.)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
	kompresoriaus įrenginio pasas (techninės dokumentacijos byla)				
	kompresoriaus techninis aprašymas, eksploatavimo instrukcijos, atsarginių dalių sąrašas;				
	kompresoriaus įrenginio aprišimo vamzdynų schema, kurioje nurodyta vamzdynų paskirtis, skersmenys, terpės tekėjimo kryptis, uždarymo, saugos, valdymo įtaisų, matavimo, kontrolės prietaisų vietos ir kita eksploatavimui būtina informacija				
	kompresoriaus ir jo sudėtinių dalių bandymo aktai				
	kompresorių planinių remonto darbų grafikas (taip pat ir daugiametis).				
5.3.	Ar kompresorių paleidimas, stabdymas ir kiti darbai atliekami vadovaujantis sudarytomis eksploatavimo instrukcijomis? (DIET 172 p.)				
5.4.	Ar dujų nusausinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? (DIET 187 p.)				
5.5.	Ar nepasibaigę matavimo priemonių (automatikos ir signalizacijos) periodinės patikros terminai? (DIET 206 p.)				
6. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:					
6.1.	Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? (DIET 39 p.)				
6.2.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? (DIET 39 p.)				
6.3.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? (DIET 39 p.)				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu / netikrinta	
		x	x	x	
6.4.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? (DIET 41 p.)				
6.5.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? (DIET 41 p.)				
	7. Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka				
7.1	Ar statinio naudotojas paskyręs statinio techninį prižiūrėtoją ūkio būdu arba sutarties pagrindu? (SI 48 str. 1 dalis)				
7.2	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? (SI 48 str. 5 dalies 1 p.)				
7.3	Ar vykdant statinio techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? (SI 48 str. 5 dalies 3 p.)				
7.4	Ar yra statinio techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? (SI 50 str. 1 dalis)				
7.5	Ar yra statinio techninės priežiūros žurnalas? (SI 50 str. 1 dalis)				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

- [DIET](#)– Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
- [SI](#) – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma pažeidžiant šio patikrinimo akto _____ punkte (-uose) nurodyto (-tų) teisės akto (-tų) nuostatos (-tų) reikalavimą (-mus).

Veikla vykdoma nepažeidžiant šiame patikrinimo akte nurodytų teisės aktų nuostatų reikalavimų.

(VERT pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardē)

Susipažināu:

(Ūkio subjekto īgalioto darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardē)